

Vurdering af vandværkernes forsyningssikkerhed

| Vandværk | Forsyningssikkerhed | Flere boringer | Flere kildepladser | Sikring af boringer og vandværk | Parallele proceslinier | Nødforsyning | Beredskabsplan |
|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| Abild Vandværk | | Nej | Nej | A, D | Nej | Ja | Ja |
| Agerskov Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Delvist (2) | Nej | Ja |
| Arrild Vandværk | | Ja | Ja | A, D | Ja | Nej | Ja |
| Ballum Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Nej | Nej | Nej |
| Bedsted Lø Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Ja | Nej | Under udarbejdelse |
| Borg Vandværk | | Ja | Nej | A | Ja | Nej | Nej |
| Branderup Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Ja | Nej | Nej |
| Bredebro Vandværk | | Ja | Nej | A, D, I, T | Ja | Nej | Ja |
| Daler Vandværk | | Ja | Nej | A | Nej | Nej | Nej |
| Døstrup Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Nej | Delvis | Ja |
| Frifelt Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Ja | Nej | Nej |
| Gasse Vandværk | | Ja | Nej | A | Delvist (2) | Nej | Nej |
| Kisbæk Vandværk | | Nej | Nej | A | Nej | Ja | Nej |
| Lovrup Vandværk | | Ja | Nej | A | Nej | Delvis | Nej |
| Løgumgårde Vandværk | | Nej | Nej | A, D | Nej | Ja | Nej |
| Rejsby Vandværk Gammel | | Ja (1) | Ja (1) | A | Ja (1) | Nej | Nej |
| Rejsby Vandværk Ny | | Ja (1) | Ja (1) | A | Ja (1) | Nej | Nej |
| Renbæk Vandværk | | Ja | Ja | A, D, T | Nej | Nej | Ja |
| Rørkær-Jejsing Vandværk (Jersing) | | Ja | Ja | A, D | Ja | Ja | Ja |
| Rørkær-Jejsing Vandværk (Rørkær) | | Ja | Ja | A, D | Ja | Ja | Ja |
| Sdr. Sejerslev Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Ja | Ja | Nej |
| Skærbæk Vandværk | | Ja | Nej | A, D, I | Ja | Nej | Ja |
| Toftlund Vandværk | | Ja | Delvis | A, D, I, T | Ja | Nej | Ja |
| Tønder Fors. Højer Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Nej | Ja | Ja |
| Tønder Fors. Løgumkloster Vandværk | | Ja | Nej | A, D, I | Nej | Delvis | Ja |
| Tønder Fors. Tønder Vandværk | | Ja | Ja | A, D, I | Nej | Delvis | Ja |
| Visby Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Nej | Nej | Nej |
| Øster Højst Vandværk | | Ja | Ja | A | Nej | Ja | Nej |
| Østerby-Gærup Vandværk | | Ja | Nej | A, D | Nej | Nej | Nej |

(1) Det er dog under forudsætning af, at det gamle vandværk er i stand til at levere vand af god kvalitet selvom det ikke er i permanent drift.

(2) Delvist da vandværket har parallelle proceslinier frem til rentvandstanken og kapacitet til fuld forsyning uden brug af rentvandstanken

Klassificering

| | |
|--|--------------|
| | Særdeles god |
| | God |
| | Acceptabel |
| | Uacceptabel |

A = Aflåst
D = Driftsalarm
I = Indbrudssikring
T = TV overvågning